



Faktablad 9: Krav til Tilbagestrømningssikring

Læs mere...

Se også vores andre vand-faktablade på dinforsyning.dk under:
- Drikkevand – Erhverv – For VVS'ere

Krav til Tilbagestrømningssikring

- Vandinstallationer skal sikres mod tilbagestrømning efter gældende regler samt Rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut. Det er VVS-installatørens ansvar at installationerne overholder kravene.
- Du skal være opmærksom på, at der er vedligeholdelsespligt på nogle typer tilbageløbssikringer.

Kontraventiler/ tilbagestrømnings-sikringsventiler er opdelt i kategorier fra 1 til 5:

Kategorioversigt/ sikringstyper

1	Ingen sundhedsfare – rent drikkevand Vand som er egnet til menneskeligt forbrug		Kontraventiler
2	Ingen sundhedsfare – behandlet vand Ændringer i smag, lugt, farve & temperatur		Kontrollerbare kontraventiler
3	Nogen sundhedsfare – Skadelige stoffer Tilstedeværelse af skadelige stoffer		Selvvirkende kontraventil med ikke kontrollerbare trykzoner
4	Stor sundhedsfare – Giftige stoffer Tilstedeværelse af kemikalier og gift		Selvvirkende kontraventil Med kontrollerbare trykzoner. I daglig tale TBS ventil
5	Stor sundhedsfare – Bakterier Tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer og virus.		Åbent luftgab 